

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер

АО "БЭСК"

В.В. Воробьев

2022 г.

Акционерное общество "Братская электросетевая компания"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
электросетевых объектов подлежащих капитальному ремонту в 2022 году

№ пп	Наименование работ, место расположения объектов	Обоснование выполнения работ	Сроки производства работ	
			начало	окончание
1	2	3	4	5
	РЭС-2			
1	Капитальный ремонт ТП-124 (старое) на базе п.Падун, города Братска (для замены КТПН ТП-81)	На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что электрооборудование находится в неудовлетворительном техническом состоянии: износ основных контактов коммутационных аппаратов, коррозия корпуса КТПН.	март	апрель
2	Капитальный ремонт ТП-81 (старое) на базе п.Падун, города Братска	На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что электрооборудование находится в неудовлетворительном техническом состоянии: износ основных контактов коммутационных аппаратов, коррозия корпуса КТПН.	декабрь	декабрь
3	Капитальный ремонт воздушной линии 0.4кВ ф.3 от КТПН №6 фидер ДЭС с заменой опор и голого провода на СИП2, вводов по улицам Пионерская, Радищев, Прибрежная в поселке Новая Игирма Нижнеилимского района	На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено ВЛ 0.4кВ Ф-2 находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации ВЛ составляет более 45 лет;провода в линии имеют множество скруток, провод разного сечения, загнивание деревянных элементов опор ВЛ 0.4 кВ сверх допустимых норм составляет более 45% от общего количества; значение расстояний по вертикали от проводов до земли, зеленых насаждений и других объектов менее допустимых, прохождение ВЛ-0.4 кВ по частной территории. Требуется проведение капитального ремонта.	май	июнь

	РЭС-3			
1	Капитальный ремонт ТП-14 - замена РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ ул.50 Лет Октября п.Чунский, Чунского района	На основании осмотра электроустановок (лист осмотра, дефектная ведомость) установлено: РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ ТП-14 находится в неудовлетворительном техническом состоянии: износ приводов ВН-10 кВ и дугогасительных камер, сетчатое ограждение ячеек, термическое оплавление шин (последствия ЧС 2000г.)	июль	июль
2	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой проводов, ф.№ 3, 4 от ТП-212 ул. Первомайская, п. Октябрьский, Чунского района	На основании многолетнего графика ремонта, осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость), замеров уровня напряжения и нагрузок - установлено, что провода ВЛ-0,4кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: провода разного сечения, отсутствие соединителей, множество соединений проводов выполнены скрутками. Из-за этого происходит падение уровня напряжения у потребителей. Требуется проведение капитального ремонта с заменой проводов на большее сечение.	июнь	июнь
3	Капитальный ремонт участка ВЛ-10 кВ ЛЭП-№122 от оп.№89 до оп.№106 с установкой железобетонных опор по ул.Пушкина п. Чунский, Чунского района	На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что участок ВЛ-10кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: загнивание основания деревянных опор сверх допустимых норм составляет более 45% от общего количества. Требуется проведение капитального ремонта.	июль	июль
	РЭС-4			
1	Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 6кВ № 207, расположенной по адресу : г.Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК .	На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что ВЛ напряжением 6кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации ВЛ составляет более 25 лет; загнивание деревянных элементов опор ВЛ напряжением 6кВ и траверс сверх допустимых норм составляет более 50% от общего количества, множество скруток провода в пролетах опор. Требуется проведение капитального ремонта.	июль	август
2	Капитальный ремонт масляного выключателя ВМ-6-184 на ПС №18 35/6кВ, расположенного по адресу : г.Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК.	На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что масляный выключатель ВМГ-133/10-600 находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации составляет более 25 лет; коррозия металлических частей; механический износ движущихся и трущихся деталей электрооборудования. Требуется проведение капитального ремонта.	июнь	июнь
3	Капитальный ремонт масляного выключателя ВМ-6-185 на ПС №18 35/6кВ, расположенного по адресу : г.Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК.	На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что масляный выключатель ВОР-10/600-33 находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации составляет более 25 лет; коррозия металлических частей; механический износ движущихся и трущихся деталей электрооборудования. Требуется проведение капитального ремонта.	июнь	июнь
4	Капитальный ремонт масляного выключателя ВМ-6-186 на ПС №18 35/6кВ, расположенного по адресу : г.Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК.	На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что масляный выключатель ВМГ-133/10-600 находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации составляет более 25 лет; коррозия металлических частей; механический износ движущихся и трущихся деталей электрооборудования. Требуется проведение капитального ремонта.	июнь	июнь

5	Капитальный ремонт масляного выключателя ВМ-6-189 на ПС №18 35/6кВ, расположенного по адресу : г.Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК.	На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что масляный выключатель ВМГ-133/10-600 находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации составляет более 25 лет; коррозия металлических частей; механический износ движущихся и трущихся деталей электрооборудования. Требуется проведение капитального ремонта.	июнь	июнь
	ЭТЛ			
1	Капитальный ремонт силовых трансформаторов в количестве 68 штук	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	январь	декабрь
1	ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ РЭС-1 Центральная база	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Январь	Январь
2	ТМ-100 кВА 6/0,4 кВ РЭС-4	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Январь	Январь
3	ТМ-250 кВА 6/0,4 кВ РЭС-4	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Январь	Январь
4	ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ РЭС-4	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Январь	Январь
5	ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ РЭС-1 Центральная база	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Февраль	Февраль
6	ТМ-630 кВА 6/0,4 кВ РЭС-4	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Февраль	Февраль
7	ТМ-320/10 кВА ТП-9 РЭС-2 Падун	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Февраль	Февраль
8	ТМ-400 кВА 10/ 0,4 РЭС-1 Центральная база	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Март	Март
9	ТМ-630 кВА 6/0,4 кВ РЭС-1 Центральная база	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Март	Март
10	ТМ-320/10 кВА ТП-8 РЭС-2 Падун	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Март	Март
11	ТМ-320/10 кВА ТП-24 РЭС-2 Падун	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Март	Март
12	ТМ-630 кВА 6/0,4 кВ РЭС-1 Центральная база	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Апрель	Апрель
13	ТМ-630/6 кВА ТП-250 РЭС-2 Гидростроитель	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Апрель	Апрель
14	ТМ-250/10 кВА ТП-36 Т-1 РЭС-2 Падун	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Апрель	Апрель
15	ТМ-250/10 кВА ТП-36 Т-2 РЭС-2 Падун	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Апрель	Апрель
16	ТМ-320/6 кВА ТП-200 РЭС-2 Гидростроитель	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Апрель	Апрель
17	ТМ-400 10/0,4 кВА ТП-282 №37071 РЭС-1 Вихоревка	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Апрель	Апрель
18	ТМ-400 6/0,4 кВА КТП-304 РЭС-4	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Май	Май
19	ТМ-400 кВА 6/ 0,4 РЭС-1 Центральная база	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Май	Май
20	ТМ-250 кВА 6/0,4 кВ ТП-49 (Т-2) №1254899 РЭС-1 Вихоревка	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Май	Май
21	ТМ-250/6 кВА ТП-205 Т-1 РЭС-2 Гидростроитель	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Май	Май
22	ТМ-400/10 кВА ТП-34 РЭС-2 Падун	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Май	Май
23	ТМ-320/6 кВА ТП-77 РЭС-2 Падун	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Май	Май
24	ТМ-250/6 кВА ТП-205 Т-2 РЭС-2 Гидростроитель	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Май	Май
25	ТМ-630 кВА 6/0,4 кВ РЭС-1 Центральная база	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Июнь	Июнь
26	ТМ-630 6/0,4 кВА КТП-480 РЭС-4	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Июнь	Июнь

27	ТМ-250 10/0,4 кВА РЭС-1 Центральная база	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Июнь	Июнь
28	ТМ-100 кВА 6/0,4 кВ ТП-68 (Т-2) №345 РЭС-1 Вихоревка	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Июнь	Июнь
29	ТМ-630/6 кВА ТП-209 РЭС-2 Гидростроитель	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Июнь	Июнь
30	ТМ-630/6 кВА ТП-315 Т-2 РЭС-2 Падун	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Июнь	Июнь
31	ТМ-400/6 кВА СКТП-149 Т-2 РЭС-2 Падун	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Июнь	Июнь
32	ТМ-160 10/0,4 кВА КТП-14 №90Б279 РЭС-1 п. Тангуй	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Июнь	Июнь
33	ТМ-250 6/0,4 кВА КТП-496 РЭС-4	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Июль	Июль
34	ТМ-400/6 кВА СКТП-95 РЭС-2 Падун	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Июль	Июль
35	ТМ-630/10 кВА ТП-375 Т-1 РЭС-2 Падун	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Июль	Июль
36	ТМ-630 кВА 6/0,4 кВ РЭС-1 Центральная база	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Июль	Июль
37	ТМ-400/6 кВА ТП-424 Т-1 РЭС-2 Гидростроитель	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Июль	Июль
38	ТМ-320/6 кВА ТП-286 РЭС-2 Гидростроитель	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Июль	Июль
39	ТМ-1600 кВА 27,5/0,4 кВ №141804 РЭС-3	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Июль	Июль
40	ТМ-250 6/0,4 кВА КТПН-10 №443620 РЭС-1 г.Вихоревка	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Июль	Июль
41	ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ РЭС-1 Центральная база	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Август	Август
42	ТМ-630 6/0,4 кВА ТП-38 Т-2 №9003 РЭС-1 Вихоревка	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Август	Август
43	ТМ-630/10 кВА ТП-377 Т-1 РЭС-2 Падун	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Август	Август
44	ТМ-630/10 кВА ТП-375 Т-2 РЭС-2 Падун	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Август	Август
45	ТМ-630 6/0,4 кВА КТП-468 РЭС-4	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Август	Август
46	ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ РЭС-1 Центральная база	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Сентябрь	Сентябрь
47	ТМ-160 6/0,4 кВА МТП-62 №2396 РЭС-1 Вихоревка	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Сентябрь	Сентябрь
48	ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ РЭС-1 Центральная бавза	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Сентябрь	Сентябрь
49	ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ РЭС-1 Центральная бавза	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Сентябрь	Сентябрь
50	ТМ-630/10 кВА ТП-377 Т-2 РЭС-2 Падун	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Сентябрь	Сентябрь
51	ТМ-250 10/0,4 кВА РЭС-1 Центральная база	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Октябрь	Октябрь
52	ТМ-630/10 кВА ТП-76 Т-1 РЭС-2 Падун	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Октябрь	Октябрь
53	ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ №3761-1 РЭС-3	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Октябрь	Октябрь
54	ТМГ-400 кВА 10/0,4 кВ №1807 ЖГ 369 РЭС-3	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Октябрь	Октябрь
55	ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ РЭС-1 Центральная база	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Ноябрь	Ноябрь
56	ТМ-630/10 кВА ТП-76 Т-2 РЭС-2 Падун	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Ноябрь	Ноябрь
57	ТМ-250 кВА 6/0,4 кВ РЭС-1 Центральная бавза	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Ноябрь	Ноябрь

58	ТМ-250 кВА 10/0,4 кВ РЭС-1 Центральная бавза	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Ноябрь	Ноябрь
59	ТМ-630 кВА 6/0,4 кВ РЭС-1 Центральная база	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Декабрь	Декабрь
60	ТМ-100 кВА 6/0,4 кВ РЭС-1 Центральная бавза	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Декабрь	Декабрь
61	ТМ-100 кВА 10/0,4 кВ РЭС-1 Центральная бавза	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Декабрь	Декабрь
62	ТМ-1600 кВА 27,5/0,4 кВ №141804 РЭС-3	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Декабрь	Декабрь
63	ТМ-2500 кВА 35/10 кВ Т-1 п/ст "Прибойный" РЭС- 2	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Декабрь	Декабрь
64	ТМ-2500 кВА 35/10 кВ Т-2 п/ст "Прибойный" РЭС- 2	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Декабрь	Декабрь
65	ТМ-3200 кВА 35/6 кВ Т-2 п/ст "Зяба" РЭС- 2	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Декабрь	Декабрь
66	ТМ-20000 кВА 110/6 кВ Т-1 п/ст "Ангарстрой" РЭС- 2	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Декабрь	Декабрь
67	ТМ-20000 кВА 110/6 кВ Т-2 п/ст "Ангарстрой" РЭС- 2	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Декабрь	Декабрь
68	ТМ-6300 кВА 35/10 кВ Т-2 п/ст "Радищев" РЭС- 2	Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта	Декабрь	Декабрь

Согласовано: Начальник ПТО
С.Н. Суворов