

2.1 Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

N	Показатель	Значение показателя, годы		
		2021	2022	Динамика изменения показателя
1	2	3	4	5
1	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( Psaidd )			
	ВН (110 кВ и выше)	-	-	
	СН1 (35 - 60 кВ)	0,004577	0,006286	37%
	СН2 (1 - 20 кВ)	0,019352	0,060285	212%
	НН (до 1 кВ)	-	-	
2	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии ( Psaifi )			
	ВН (110 кВ и выше)	-	-	
	СН1 (35 - 60 кВ)	0,001046	0,001429	37%
	СН2 (1 - 20 кВ)	0,011258	0,021160	88%
	НН (до 1 кВ)	-	-	
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( Psaidd план )	-	-	-
	ВН (110 кВ и выше)	-	-	-
	СН1 (35 - 60 кВ)	-	-	-
	СН2 (1 - 20 кВ)	-	-	-
	НН (до 1 кВ)	-	-	-
4	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( Psaifi план )	-	-	-
	ВН (110 кВ и выше)	-	-	-
	СН1 (35 - 60 кВ)	-	-	-
	СН2 (1 - 20 кВ)	-	-	-
	НН (до 1 кВ)	-	-	-
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	-	-	-
	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	-	-	-