

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер

АО "БЭСК"

В.В. Воробьев

2020 г.

Акционерное общество "Братская электросетевая компания"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
электросетевых объектов подлежащих капитальному ремонту в 2020 году

№ пп	Наименование работ, место расположения объектов	Обоснование выполнения работ	Сроки производства работ	
			начало	окончание
1	2	3	4	5
	РЭС-1			
1	Капитальный ремонт кабельной линии напряжением 0,4кВ с заменой кабеля от ТП №516 п.5 ф.1 РУ-0,4кВ до ВРУ-0,4кВ жилого дома ул.Строительная, 6"Б", г.Вихоревка, Братский район	На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что КЛ-0,4кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации КЛ составляет более 30 лет; наружный изоляционный покров КЛ поврежден; броня кабеля повреждена коррозией. На вводе в жилой дом имеет подгоревшую и оплавленную изоляцию. Нагрузка на существующую КЛ в аварийном режиме превышает допустимые значения. Требуется проведение капитального ремонта	август	октябрь
2	Капитальный ремонт кабельной линии напряжением 0,4кВ с заменой кабеля от ТП №19 п.3 ф.2 РУ-0,4кВ до ВРУ-0,4кВ жилого дома ул.Ленина, 30 г.Вихоревка, Братский район	На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что КЛ-0,4кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации КЛ составляет более 30 лет; наружный изоляционный покров КЛ поврежден; броня кабеля повреждена коррозией. Снижены электроизоляционные свойства в результате старения изоляции. Требуется проведение капитального ремонта.	июль	сентябрь

