

Значения показателей надежности и качества услуг за 2022 год и на очередной долгосрочный период регулирования*
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателей за 2022 год		Значения утвержденных	
		Утверждено	Факт	2023	2024
1	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Π_{saidi})	0,0532	0,0666	0,0524	0,0516
2	Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ($\Pi_{тпр}$)	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
3	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Π_{saifi})	0,0178	0,0226	0,0175	0,0173

* в соответствии со Стандартом раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24

Начальник ПЭО
(должность)



(подпись)

Буянов А.В.
(Ф.И.О.)