2.1 Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

N	Показатель	Значение показателя, годы		
		2021	2022	Динамика изменения показателя
1	2	3	4	6
1	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пsaidi)			
	ВН (110 кВ и выше)	-	-	
	СН1 (35 - 60 кВ)	0,004577	0,001206	-74%
	СН2 (1 - 20 кВ)	0,019352	0,040448	109%
	НН (до 1 кВ)	-	0,024917	
2	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Пsaifi)			
	ВН (110 кВ и выше)	-	-	
	СН1 (35 - 60 кВ)	0,001046	0,000089	-91%
	СН2 (1 - 20 кВ)	0,011258	0,008107	-28%
	НН (до 1 кВ)	-	0,014393	
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaidi план)	-	-	-
	ВН (110 кВ и выше)	-	-	-
	СН1 (35 - 60 кВ)	-	-	-
	СН2 (1 - 20 кВ)	-	-	-
	НН (до 1 кВ)	-	-	-
4	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaifi план)	-	-	-
	ВН (110 кВ и выше)	-	-	-
	СН1 (35 - 60 кВ)	-	-	-
	СН2 (1 - 20 кВ)	-	-	-
	НН (до 1 кВ)	-	-	-
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	-	-	-
	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	-	-	-