

2.1 Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

N	Показатель	Значение показателя, годы			
		2021	2022	2023	Динамика изменения показателя
1	2	3	4	5	6
1	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Psaidd)	0,023929	0,066571	0,062581	-6%
	ВН (110 кВ и выше)	-	-	-	-
	СН1 (35 - 60 кВ)	0,004577	0,001206	0,000580	-52%
	СН2 (1 - 20 кВ)	0,019352	0,040448	0,001926	-95%
	НН (до 1 кВ)	-	0,024917	0,060076	141%
2	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Psaifi)	0,012304	0,022589	0,021329	-6%
	ВН (110 кВ и выше)	-	-	-	-
	СН1 (35 - 60 кВ)	0,001046	0,000089	0,000035	-60%
	СН2 (1 - 20 кВ)	0,011258	0,008107	0,001255	-85%
	НН (до 1 кВ)	-	0,014393	0,020039	39%
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Psaidd план)	-	-	-	-
	ВН (110 кВ и выше)	-	-	-	-
	СН1 (35 - 60 кВ)	-	-	-	-
	СН2 (1 - 20 кВ)	-	-	-	-
	НН (до 1 кВ)	-	-	-	-
4	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Psaifi план)	-	-	-	-
	ВН (110 кВ и выше)	-	-	-	-
	СН1 (35 - 60 кВ)	-	-	-	-
	СН2 (1 - 20 кВ)	-	-	-	-
	НН (до 1 кВ)	-	-	-	-
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирурующих организаций и (или) решениями суда, штуки	-	-	-	-
	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирурующих организаций и (или) решениями суда, штуки	-	-	-	-