

2.1 Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

N	Показатель	Значение показателя, годы			
		2021	2022	2023	Динамика изменения показателя
1	2	3	4	5	6
1	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Psaidi)	0,025279	0,066571	0,062581	-6%
	ВН (110 кВ и выше)	-	-	-	
	СН1 (35 - 60 кВ)	2,487461	0,655495	0,275622	-58%
	СН2 (1 - 20 кВ)	0,020609	0,686409	0,032002	-95%
	НН (до 1 кВ)	0,020761	0,026545	0,064059	141%
2	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Psaifi)	0,022281	0,022589	0,021329	-6%
	ВН (110 кВ и выше)	-	-	-	
	СН1 (35 - 60 кВ)	0,568627	0,048544	0,016807	-65%
	СН2 (1 - 20 кВ)	0,008207	0,137576	0,020852	-85%
	НН (до 1 кВ)	0,022114	0,015333	0,021356	39%
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Psaidi план)	-			
	ВН (110 кВ и выше)	-			
	СН1 (35 - 60 кВ)	-			
	СН2 (1 - 20 кВ)	-			
	НН (до 1 кВ)	-			
4	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Psaifi план)	-			
	ВН (110 кВ и выше)	-			
	СН1 (35 - 60 кВ)	-			
	СН2 (1 - 20 кВ)	-			
	НН (до 1 кВ)	-			
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	-			
	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	-			