Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»

П Р И К А З

дата: 30.06.2026 № ПрОД-БЭСК/26/330/65
г. Иркутск

О внесении изменений в приказ
от 21.11.2025 № ПрОД-БЭСК/25/517
«Об утверждении основных
технических решений по
объекту О_1.1.1»

В связи с уточнением технических характеристик

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункт 1.3, 1.5, 1.6. приказа от 21.11.2025 № ПрОД-БЭСК/25/517 изложить в следующей редакции:
   «1.3. Выполнить строительство КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х150) – 0,08км, с благоустройством траншеи.
   1.5. Смонтировать КТПН напряжением 6(10)/0,4 кВ:
   - мощностью 630 кВА – 3 шт.;
   - мощностью 400 кВА – 3 шт.
   1.6. Заменить трансформаторы 25 кВА, 100 кВА на 250 кВА – 2 шт., 160 кВА, 250 кВА на 400 кВА – 4 шт., 400 кВА на 630 кВА – 1 шт.»
2. Пункт 1.1. приказа от 21.11.2025 № ПрОД-БЭСК/25/517 исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подписал **Катнов Александр Анатольевич**
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПиИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03