

**Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»**

П Р И К А З

дата: 21.11.2025
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/25/522

Об утверждении основных
технических решений по
объекту О_1.1.6

Для реализации проекта: Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" в Ленинском районе г. Иркутск (замена Т-1, Т-2 мощностью 16 МВА на 25 МВА каждый), реконструкция ЗРУ-6 кВ с установкой четырех дополнительных ячеек 6 кВ, модульного здания с УКРМ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
 - 1.1. Выполнить замену трансформаторов ТДНС-16000-35/6 кВ на трансформаторы ТДНС-25000-35/6 кВ – 2 шт.
 - 1.2. Выполнить установку дополнительных ячеек 6 кВ с вакуумными выключателями – 4 шт.
 - 1.3. Выполнить установку модульного здания под УКРМ – 1 шт.
 - 1.4. Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы.
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Катнов Александр Анатольевич
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПиИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03