

**Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»**

П Р И К А З

дата: 21.11.2025
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/25/549

Об утверждении основных
технических решений по
объекту О_2.1.10-7

Для реализации проекта: Строительство электрических сетей в п. Видим Нижнеилимского района, ул. Советская, ул. Таджикская, ул. Заречная, ул. Школьная (ВЛ – 0,095 км, ВЛИ – 0,335 км, ТП – 2 шт. (1 х 0,4 МВА, 1 х 0,25 МВА): 0,65 МВА / 0,43 км),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
 - 1.1. Выполнить строительство ВЛ-10 кВ (АС-70, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 0,095 км.
 - 1.2. Выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ (СИП2 3х95+1х95, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 0,335 км.
 - 1.3. Смонтировать КТПН напряжением 10/0,4 кВ:
 - мощностью 250 кВА – 1 шт.
 - мощностью 400 кВА – 1 шт.
 - 1.4. Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы.
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Катнов Александр Анатольевич
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПиИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03