

Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»

П Р И К А З

дата: 21.11.2025
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/25/554

Об утверждении основных
технических решений по
объекту О_2.1.16-1

Для реализации проекта: Строительство распределительных сетей 6-0,4 кВ в п. Ручей Усть-Кутского района, ул. Тракторная, ул. Строителей, ул. Магистральная, ул. Октябрьская, ул. Лесная (ВЛ – 0,06 км, КЛ-6 кВ – 0,16 км, ВЛИ – 2,3 км, ТП – 2 шт. (1 х 0,4 МВА, 1 х 0,63 МВА): 1,03 МВА/2,52 км),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
 - 1.1. Выполнить строительство ВЛ-6 кВ (АС-70, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 0,06 км.
 - 1.2. Выполнить строительство КЛ-6 кВ (ААБл 3х150) – 0,08 км с благоустройством траншеи.
 - 1.3. Выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ (СИП2 3х95+1х95, ж/б опоры) – 2,3 км.
 - 1.4. Смонтировать КТПН напряжением 6/0,4 кВ:
 - мощностью 630 кВА – 1 шт.
 - мощностью 400 кВА – 1 шт.
 - 1.5. Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы.
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Катнов Александр Анатольевич
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03