

**Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»**

П Р И К А З

дата: 21.11.2025
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/25/556

Об утверждении основных
технических решений по
объекту О_2.1.18-1

Для реализации проекта: Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г. Тайшете, мкр. Мясникова, ул.50 Лет ВЛКСМ, ул. Тимирязева (ВЛИ – 0,55 км, КЛ-0,4 кВ – 0,28 км, в т. ч. методом ГНБ, ТП – 1шт: 0,4 МВА/0,83 км),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
 - 1.1.Выполнить строительство КЛ-0,4 кВ (АВБШв 4х120) – 2 х 0,14 км в т. ч. методом ГНБ – 2 х 0,056 км и благоустройством траншей.
 - 1.2.Выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ (СИП2 3х95+1х95, ж/б опоры) – 0,55 км.
 - 1.3.Смонтировать КТПН напряжением 10/0,4 кВ:
- мощностью 400 кВА – 1 шт.
 - 1.4.Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы.
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Катнов Александр Анатольевич
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПиИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03