

Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»

П Р И К А З

дата: 21.11.2025
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/25/539

Об утверждении основных
технических решений по
объекту О_2.1.9-10

Для реализации проекта: Строительство электрических сетей в п. Кежемский Братского района, ул. Мира, ул. Октябрьская, ул. Ручейная, пер. Пролетарский, ул. Первомайская, ул. Железнодорожная, лесной массив в районе п. Кежемский (ВЛ – 3,26 км, ВЛЗ – 2,21 км, ВЛИ – 0,43 км, КЛ-10 кВ – 0,02 км, ТП – 1 шт.: 0,1 МВА/5,92 км),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
 - 1.1.Выполнить строительство ВЛ-10 кВ (АС-70, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 3,26 км.
 - 1.2.Выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ (СИПЗ 1х70, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 2,21 км.
 - 1.3.Выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ (СИП2 3х95+1х95, ж/б опоры) – 0,43 км.
 - 1.4.Выполнить строительство КЛ-10 кВ (ААБл 3х150) – 0,02 км с благоустройством траншеи.
 - 1.5.Смонтировать КТПН напряжением 10/0,4 кВ:
- мощностью 100 кВА – 1 шт.
 - 1.6.Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы.
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Катнов Александр Анатольевич
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПиИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03