Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»

П Р И К А З

дата: 21.11.2025 № ПрОД-БЭСК/25/531
г. Иркутск

Об утверждении основных
технических решений по
объекту О_2.1.9-2

Для реализации проекта: Строительство электрических сетей в п. Прибрежный Братского района по ул. Мира, пер. Школьный, ул. Молодёжная, пер. Лесной, ул. Приморская, ул. Сибирская; ул. Лесная, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Комсомольская, ул. Первомайская, ул. Сосновая, ул. Зелёная (ВЛ – 0,01 км, ВЛЗ – 1,05 км, ВЛИ – 6,95 км, ТП – 4 шт. (1*1 МВА, 1*0,25 МВА, 2*0,4 МВА): 2,05 МВА/8,01 км),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
   1.1. Выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ (СИП2 3х95+1х95, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 6,95 км.
   1.2. Выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ (СИП3 1х70, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 1,05 км.
   1.3. Выполнить строительство ВЛ-10 кВ (АС-70, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 0,01 км.
   1.4. Смонтировать КТПН напряжением 10/0,4 кВ:
   - мощностью 1000 кВА – 1 шт.,
   - мощностью 400 кВА – 2 шт.,
   - мощностью 250 кВА – 1 шт.
   1.5. Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы.
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подписал **Катнов Александр Анатольевич**
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПиИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03