

**Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»**

П Р И К А З

дата: 21.11.2025
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/25/532

Об утверждении основных
технических решений по
объекту О_2.1.9-3

Для реализации проекта: Строительство электрических сетей в п. Турма Братского района, ул. Больничная, пер. Пионерский, ул. Гагарина, пер. Больничный, ул. Горького, ул. Строительная, ул. Школьная, ул. Октябрьская, ул. Комсомольская, ул. Калинина (ВЛ – 0,4 км, ВЛИ – 4,88 км, ТП – 3 шт. (2*0,4 МВА, 1*0,63 МВА): 1,43 МВА/5,28 км),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
 - 1.1.Выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ (СИП2 3х95+1х95, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 4,88 км.
 - 1.2.Выполнить строительство ВЛ-10 кВ (АС-70, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 0,4 км.
 - 1.3.Смонтировать КТПН напряжением 10/0,4 кВ:
 - мощностью 630 кВА – 1 шт.,
 - мощностью 400 кВА – 2 шт.
 - 1.4.Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы.
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подписал Катнов Александр Анатольевич
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПиИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03