

**Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»**

П Р И К А З

дата: 21.11.2025
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/25/538

Об утверждении основных
технических решений по
объекту О_2.1.9-9

Для реализации проекта: Строительство новых участков ВЛ-35 кВ Видим-Шумилово-Прибойный в Братском районе длиной 8,4 км, с установкой новых анкерных и промежуточных опор,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
 - 1.1. Выполнить строительство ВЛ-35 кВ (провод марки АС-95/16, в одноцепном исполнении на деревянных с ж/б приставками опорах) – 8,4 км.
 - 1.2. Выполнить строительство ВЛ-35кВ через водные преграды на опорах в габаритах 110 кВ.
 - 1.3. Предусмотреть затраты на расчистку просеки в пределах охранной зоны.
 - 1.4. Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы (топографические и геологические работы).
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Катнов Александр Анатольевич
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПиИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03