

**Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»**

П Р И К А З

дата: 21.11.2025
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/25/558

Об утверждении основных
технических решений по
объекту Р_1.1.3-5

Для реализации проекта: Реконструкция электрических сетей 0,4 – 10(6) кВ в п. Изыкан Чунского района, ул. Ангарская (замена трансформатора 0,4 МВА на 0,63 МВА без увеличения ранее присоединённой максимальной мощности),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
 - 1.1.Смонтировать КТПН напряжением 10/0,4 кВ:
- мощностью 630 кВА – 1 шт.
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Катнов Александр Анатольевич
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПиИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03