

Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»

П Р И К А З

дата: 24.11.2025
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/25/562

Об утверждении основных
технических решений по
объекту Р_2.1.9-10-1

Для реализации проекта: Строительство участка ЛЭП-10 кВ фидер № 2 "Кежемский-Боровское" от опоры № 12 (п. Кежемский) до опоры № 174 (ст. Пашенный) (ВЛ-10 кВ – 15,8 км)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
 - 1.1. Выполнить строительство ВЛ-10 кВ (проводом марки АС-70, в одноцепном исполнении на деревянных с ж/б приставками опорах) – 15,8 км.
 - 1.2. Предусмотреть затраты на расчистку просеки в пределах охранной зоны, устройство лежневых дорог (при необходимости).
 - 1.3. Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы (топографические и геологические работы).
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Катнов Александр Анатольевич
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПИИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03