

**Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»**

П Р И К А З

дата: 27.04.2026
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/26/194

Об утверждении основных
технических решений по
объекту Q_1.1.2-2

Для реализации проекта: Реконструкция КТПН 6/0.4 кВ № 533, 503А, 503 в городе Вихоревка Братского района, по ул. Ягодная, ул. Речная, ул. Советская, ул. Городская (замена КТПН-250 кВА на КТПН-630 кВА без увеличения ранее присоединенной максимальной мощности, с переключением сетей 0,4-6 кВ), прирост 1,14 МВА

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
 - 1.1. Смонтировать КТПН напряжением 6/0.4 кВ - мощностью 630 кВА – 3 шт.
 - 1.2. Выполнить переключение существующих сетей 6-0.4 кВ на новые КТПН.
 - 1.3. Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы.
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. генерального
директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подписал Тимченко Андрей Анатольевич
Идентификатор пользователя 620

А.А. Тимченко

Начальник ОТПиИД,
А.Н. Цицура
Тел. раб.: 8(3953)415695