

**Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»**

П Р И К А З

дата: 30.06.2026
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/26/330/62

Об утверждении основных
технических решений по
объекту Q_1.1.7

Для реализации проекта: Реконструкция электрических сетей 0,4-6 кВ в городе
Усть-Илимске: ТП № 389, № 462, № 480 (замена трансформаторов на 630 кВА -
2шт., 400 кВА - 1шт.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
 - 1.1. Смонтировать КТПН напряжением 6/0,4кВ:
 - мощностью 630 кВА – 2 шт.;
 - мощностью 400 кВА – 1 шт.
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Катнов Александр Анатольевич
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПиИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03