Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»

П Р И К А З

дата: 27.04.2026 № ПрОД-БЭСК/26/196
г. Иркутск

Об утверждении основных
технических решений по
объекту Q_2.1.5-2

Для реализации проекта: Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска по ул. Курганская, ул. А. Матросова, ул. Хайтинская, ул. Крымская (ВЛЗ – 0,85 км, ВЛИ – 0,075 км, КТПН – 2 шт. (по 0,25 МВА каждая): 0,5 МВА/0,925 км)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
   1.1. Выполнить строительство ВЛЗ-6 кВ (СИП3 1х70, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 0,850 км.
   1.2. Выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ (СИП4 4х25 на ж/б опорах) – 0,075 км.
   1.3. Смонтировать КТПН напряжением 6/0,4 кВ:
   - мощностью 250 кВА – 2 шт.
   1.4. Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы.
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный инженер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подписал **Тимченко Андрей Анатольевич**
Идентификатор пользователя 620

А.А. Тимченко

Начальник ОТПиИД,
А.Н. Цицура
Тел. раб.: 8(3953)415695