

**Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»**

П Р И К А З

дата: 30.06.2026
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/26/330/63

Об утверждении основных
технических решений по
объекту Q_2.1.7

Для реализации проекта: Строительство электрических сетей напряжением 10-0,4кВ в Усть-Илимском районе, р.п. Железнодорожный, мкр-н МК-70 (ВЛЗ - 0,27 км, КТПН-10/0,4 - 1 шт. мощностью 0,63 МВА, ВЛИ - 0,2 км)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
 - 1.1. Выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ (СИП2 3х95+1х95, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 0,2 км.
 - 1.2. Выполнить строительство ВЛЗ-10кВ (СИП3 1х70, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 0,27 км.
 - 1.3. Смонтировать КТПН напряжением 10/0,4кВ:
- мощностью 630 кВА – 1шт.
 - 1.4. Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Катнов Александр Анатольевич
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПиИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03